



Zawory regulacyjne ccw			
nr pionu	DN	nastawa	temperatura
1 w	15	1,0	50 °C
2 w	15	1,0	50 °C
3 w	15	1,0	50 °C
4 w	15	1,0	50 °C
5 w	15	1,0	50 °C
6 w	15	1,0	50 °C
7 w	15	1,0	50 °C

- ① ISTNIEJĄCY ZESTAW WODOMIERZOWY MPWIK  
Wodomierz Qn = 40 msześ/h
- ② PRZEPUSTNICA DN 80
- ③ ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY  
EA DN 80
- ④ ZAWÓR KULOWY DN 65  
woda bytowa na budynek
- ⑤ ZAWÓR KULOWY DN 65  
woda zimna do węzła c.c.w.
- ⑥ ZAWÓR KLAPOWY ZE STEROWNIKIEM  
V5421B DN 65 + VMM 30 Honeywell
- ⑦ PRZEJŚCIE STAL - TWORZYWO  
DN 65 - GZ 75 x 2 1/2"
- ⑧ ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY  
EA DN 65 - ppoż.
- ⑨ ZAWÓR KULOWY DN 65  
woda ppoż

⑦w - numer pionu wody

⑦k - numer pionu kanalizacyjnego

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI DPS "POD BRZOZAMI"		Skala 1:100
Adres : UL. BOHATERÓW 46/48 , 03-007 WARSZAWA		Data
Zamawiający : DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "POD BRZOZAMI"		29.09.2017r
Nazwa rysunku RZUT PIWNIC - PRZEBUDOWA INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ ORAZ PIONÓW KANALIZACYJNYCH		Nr rys.
BRANŻA : SANITARNA PROJEKTANT: mgr inż. Agnieszka Furczak-Grzywna upr. nr MAZ/0057/PPOŚ03 w specjalności sieci i instalacje sanitarne SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Bogusław Furczak upr. nr SI-82/75 w specjalności sieci i instalacje sanitarne		1