

Miasto Stołeczne Warszawy
Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
NIP: 525-22-48-481, REGON: 015259640
Jednostka
Dom Pomocy Społecznej „Pod Brzozami”
ul. Bohaterów 46/48, 03-007 Warszawa
tel.: 22 811-44-85

Dom Pomocy Społecznej „Pod Brzozami”
ul. Bohaterów 46/48
03-007 Warszawa
e-mail: przetargi.dpsbrzozy@wp.pl

Warszawa, dn. 26.03.2018 r.

STRONA INTERNETOWA

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: wyjaśnienia i zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia - „Modernizacja Domu Pomocy Społecznej „Pod Brzozami” przy ul. Bohaterów” - etap II, polegająca na modernizacji budynku głównego Domu Pomocy Społecznej „Pod Brzozami” dotyczącej wymiany instalacji elektrycznej, sanitarnej oraz robót budowlanych związanych z modernizacją pomieszczeń. Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): PN/DPS/1/2018.

W dniu 21 marca 2018 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania:

„Proszę o odpowiedzi na następujące pytania:

1. pkt 18 dot. Przedmiaru - trasy kanalizacyjnej: Zawór zwrotny z pompą odwadniającą i automatyczną blokadą klapy zwrotnej o śr. 150 mm z szafą sterowniczą i urządzeniem sterującym z podłączeniem do instalacji elektrycznej, proszę o sprecyzowanie materiału, podanie typu, rodzaju, producenta?
2. pkt 19 dot. przedmiaru - trasy kanalizacyjnej: „Montaż studzienek o średnicy 100 cm do zapewnienia dostępu do zaworu przeciwwzalewowego DN 160 na zamontowanych na poziomie kanalizacyjnym - studnia - przeciwwzalewowa, wodoszczelna, z zintegrowanymi stopniami złazowymi i pokrywą – kompletna”, proszę o sprecyzowanie materiału, podanie typu, rodzaju, producenta?”

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018) Zamawiający wyjaśnia:

Zgodnie z „Projektem budowlanym modernizacji budynku głównego Domu Pomocy Społecznej „Pod Brzozami” przy ul. Bohaterów 46/48 w Warszawie. Działka nr ew. 90/1, 90/2, obręb 4-05-10. Branża

sanitarna. Przebudowa trasy kanalizacyjnej” stanowiącym „Zał. Nr 16 do SIWZ - Projekt budowlany – Branża sanitarna – Trasa kanalizacyjna (Pdf)” (format .pdf) (strona 6 i 7):

„Oba poziomy kanalizacji bytowej odprowadzają z budynku ścieki fekalne. W celu zabezpieczenia przed przepływami zwrotnymi zaprojektowano na każdym przykanaliku urządzenie przeciwwalwowe w postaci zaworu zwrotnego typu Pumpfix F Komfort DN 150 lub alternatywny. Ze względu na brak możliwości dokładnego określenia głębokości posadowienia przewodu kanalizacyjnego w miejscu montażu zaworu należy zamontować studnię rewizyjną przeciwwalwową typu Standard Plus LW 1000 lub alternatywną na swobodny dostęp do urządzenia. Po skonsultowaniu dostępności w/w urządzeń u producenta dopuszcza się przebrojenie studni do Pumpfix F.

Zawór zwrotny Pumpfix F Komfort wyposażony jest w szafkę sterowniczą z urządzeniem sterująco-ostrzegawczym ze zintegrowanym systemem samodiagnozy SDS i podtrzymywaniem baterijnym. Szafkę sterowniczą podłącza się do gniazda wtykowego z uziemieniem.”

Jednocześnie zgodnie z pkt 3.6.1.-3.6.3. SIWZ:

- 1) „W przypadku opisanego przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.” (pkt 3.6.1.),
- 2) „W przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych Zamawiający dopuszcza materiały, wyroby budowlane oraz urządzenia innych producentów, jeżeli będą spełniać wymagania tych materiałów, wyrobów i urządzeń.” (pkt 3.6.2.),
- 3) „W przypadkach, o których mowa w pkt 3.6.1. i 3.6.2. SIWZ, Zamawiający na etapie realizacji zamówienia (umowy) będzie żądać od Wykonawcy oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że użyte przez wykonawcę materiały, wyroby budowlane oraz urządzenia innych producentów, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia w postępowaniu.” (pkt 3.6.3.).

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzoźami"

Maryla Zarzecka
.....
Podpis Kierownika Zamawiającego